

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
Công trình: Nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: UBND xã Thọ Bình.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 04/8/2020 của UBND xã Thọ Bình về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 10/9/2020.

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Thọ Bình để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

1. Thông tin chung về công trình:

- a) Tên công trình: Nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.
- b) Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- c) Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- d) Quy mô xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến $L = 770,3\text{m}$, bề rộng nền đường $B_n=4,5\text{m}$, bề rộng mặt đường $B_m=3,0$, bề rộng lề đường $B_l=2 \times 0,75\text{m}$. Kết cấu áo đường từ trên xuống gồm các lớp: Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 20cm, cát đệm tạo phẳng dày 3cm, nilon lót, đất đắp nền đường K95.

- Trên tuyến có 02 công thoát nước ngang tại Km0+252.3 và Km0+525.5, khẩu độ công 0,75m; kết cấu công như sau: Móng, chân khay, sân công, thân, tường cánh bằng BTXM đá 1x2 M200, mũ mố BTCT đá 1x2 M250, tấm bản BTCT đá 1x2 M250 dày 18cm.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.
- Các yêu cầu khác: không.

3. Kết luận:

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Thọ Bình, đồng ý đưa công trình vào khai thác sử dụng./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng