

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: UBND xã Xuân Thọ.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 13/01/2021 của UBND xã Xuân Thọ về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 19/01/2021.

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Xuân Thọ để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

1. Thông tin chung về công trình:

a) Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

b) Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

c) Địa điểm xây dựng: xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d) Quy mô xây dựng:

- Đường giao thông: Gồm 04 tuyến đường với tổng chiều dài 428,44m; trong đó tuyến 1 dài 31,06m, tuyến 2 dài 32,58m, tuyến 3 (bổ sung) dài 187,2m và tuyến 4 (bổ sung) dài 177,6m. Tuyến 1, tuyến 2 có chiều rộng nền đường $B_n = 2,0m$, taluy đắp $m = 1:1,5$, kết cấu bằng đất đắp $K=0,95$; tuyến 3, tuyến 4 có chiều rộng nền đường $B_n=3,0m$, kết cấu bằng đất đắp $K=0,90$.

- Rãnh thoát nước: Tổng chiều dài $L = 428,38m$, gồm 4 tuyến: tuyến số 1 dài 187,16m, tuyến số 2 dài 177,58m, rãnh thoát nước bên phải tuyến đường số 1 dài 31.06m, rãnh thoát nước bên trái tuyến đường số 2 dài 32,58m. Mặt cắt ngang rãnh thoát nước hình chữ nhật, kích thước $b \times h=0,5 \times 0,6m$, thành rãnh xây gạch không nung VXM M50, trát thành rãnh VXM M75, đáy rãnh BTXM đá 1x2 M150. Theo chiều dài rãnh cứ 10m bố trí 4 thanh giằng và 01 lớp giấy dầu tấm nhựa đường. Thanh giằng BTCT đá 1x2 M200 kích thước $0,1 \times 0,12m$. Đắp đất rãnh $K=0,9$.

- Cống qua đường: Bố trí cống qua đường tại lý trình $Km0+3.33$ tuyến đường số 1 và $Km0+3.33$ tuyến đường số 2. Cống tròn ly tâm BTCT D600, móng cống BTXM đá 1x2 M150#, dưới lót đá dăm đệm dày 10cm. Cống tròn ly tâm D300 trên tuyến 1 tại các vị trí $K0+12.98$, $K0+187.16$ và trên tuyến 2 tại các vị trí $K0+117.94$, $K0+177.58$. Tấm đan chịu lực dài 5m trên tuyến 1 tại $K0+33.8$ và trên tuyến 2 tại $K0+30.81$.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.
- Các yêu cầu khác: không.

3. Kết luận:

UBND huyện Triệu Sơn chấp thuận kết quả nghiệm thu của UBND xã Xuân Thọ, đồng ý đưa công trình vào khai thác sử dụng./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Huy Dũng